

## Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

service santé environnement

Tél: 02 38 77 34 44

### Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE VERNEUIL SUR INDRE  
MADAME, MONSIEUR - CC LOCHES SUD TOURAINE  
MADAME - CC LOCHES SUD TOURAINE

## CC LOCHES SUD TOURAINE

Prélèvement

00129542

Installation

UDI 000697 VERNEUIL SUR INDRE

Point de surveillance

P 0000000881 C-P.F. VERNEUIL SUR INDRE

Localisation exacte

MAIRIE ROBINET SANITAIRE

Commune VERNEUIL-SUR-INDRE

Prélevé le : vendredi 20 décembre 2024 à 10h50

par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS

Type visite : D1

### Mesures de terrain

Température de l'eau  
pH  
Conductivité à 20°C  
Conductivité à 25°C  
Chlore libre  
Chlore total

### Résultats

11.0 °C  
7.4 unité pH  
463 uS/cm  
517 uS/cm  
0.15 mg(Cl2)/L  
0.18 mg(Cl2)/L

### Limites de qualité

inférieure supérieure

### Références de qualité

inférieure supérieure

25.00  
9.00  
6.50  
1 000.00  
200.00  
1 100.00

### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00130213

Référence laboratoire : 2411082716-D100130213

### CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)

0 SANS OBJET

Coloration

&lt;5 mg(Pt)/L 15,00

Couleur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Turbidité néphélogéométrie NFU

1 NFU 2,00

### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h

&lt;1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS

&lt;1 n/(100mL) 0

Bact. et spores sulfite-rédu./100ml

&lt;1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS

&lt;1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF

&lt;1 n/(100mL) 0

### PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)

&lt;0,05 mg/L 0,10

Nitrates (en NO3)

8,6 mg/L 50,00

### FER ET MANGANESE

Fer total

17 µg/L 200,00

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00129542)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 26 décembre 2024

Pour la directrice générale  
L'Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex - Tél : 02 38 77 34 33